




SCHEMAT TABLICY T1/2



System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
-podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
-dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączanie zasilania
Stosować szafę IP40-IP08 drzwi pełne z zamkiem mechanicznym
Zachować min 30% rezerwy wolnych pól po zabudowie wszystkich aparatów

System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
-podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
-dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączanie zasilania
Stosować szafę IP40-IP08 drzwi pełne z zamkiem mechanicznym
Zachować min 30% rezerwy wolnych pól po zabudowie wszystkich aparatów

Tablica T1/2
Legrand XL 400 w.1900
natynkowa IP43 I klasa
wymiary (SxWxG):
575x1900x175mm
(194mm z drzwiami)



nuua
ARCHITEKCI

nuua
ARCHITEKCI
ul. A. Grottgera 6 / 11, 60-757 Poznań
tel.: 61 624 31 31, www.nuua.eu

Niniejsze opracowanie stworzone w firmie NUUA/ARCHITEKCI i jako takie autorskie podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4.02.1994 o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych.

INWESTOR: 5 Wojewódzki Szpital Kliniczny z Polikliniką g - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków
OBIEKT: ROZBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU WEWNĘTRZNEGO NA BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO - BUDYNKU NR 36 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE 5-GO WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W KRAKOWIE, NA DZIAŁCE NR 184/11 OBR. K-45, J. EWID. KROWODRZA

ADRES INWESTYCJI: ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków
Gmina Kraków Krowodrza

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT TABLICY T1/2

IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIEN: PODPIS: GL. PROJEKTANT: W.KAPŁON, mgr inż. WKP/0365PW0E/08

OPRACOWANIE:

SPRAWDZAJĄCY: M.GATNIEJEWSKI, mgr inż. WKP/0463PW0E/15

NR PROJEKTU: DATA: 06.24 SKALA: REWIZJA: NR RYSUNKU: E.21