

Tabela 1 Bilans mocy

		Instalacja oświetleniowa			Instalacja siłowa ogólna			Instalacja siłowa technologiczna			Instalacja siłowa komputerowa			Instalacja wentylacji, klimatyzacji			Suma	Suma	
Lp	Tablica	Pz [kW]	kj[-]	Psz [kW]	Pz [kW]	kj[-]	Psz [kW]	Pz [kW]	kj[-]	Psz [kW]	Pz [kW]	kj[-]	Psz [kW]	Pz [kW]	kj[-]	Psz [kW]	Pz[kW]	Psz [kW]	kj
1	RG	18,90	0,50	9,45	104,60	0,40	41,84	46,20	0,60	27,72	40,30	0,50	20,15	213,10	0,80	170,48	423,10	<b>269,64</b>	0,64
2	<b>T0/1</b>	1,30	0,50	0,65	13,20	0,30	3,96	7,90	0,60	4,74	4,00	0,50	2,00	3,80	0,70	2,66	30,20	<b>14,01</b>	0,46
3	<b>T0/2</b>	2,30	0,50	1,15	19,80	0,30	5,94	10,40	0,60	6,24	4,00	0,50	2,00	1,50	0,70	1,05	38,00	<b>16,38</b>	0,43
4	<b>T1/1</b>	2,50	0,50	1,25	5,60	0,30	1,68	4,50	0,60	2,70	0,30	0,50	0,15	4,00	0,70	2,80	16,90	<b>8,58</b>	0,51
5	<b>T1/2</b>	3,00	0,50	1,50	13,20	0,30	3,96	6,00	0,60	3,60	7,00	0,50	3,50	1,50	0,70	1,05	30,70	<b>13,61</b>	0,44
4	<b>T2/1</b>	2,70	0,50	1,35	13,20	0,30	3,96	7,50	0,60	4,50	7,00	0,50	3,50	1,50	0,70	1,05	31,90	<b>14,36</b>	0,45
5	<b>T2/2</b>	2,20	0,50	1,10	13,20	0,30	3,96	1,50	0,60	0,90	6,00	0,50	3,00	1,00	0,70	0,70	23,90	<b>9,66</b>	0,40
4	<b>T3/1</b>	2,70	0,50	1,35	13,20	0,30	3,96	6,90	0,60	4,14	6,00	0,50	3,00	2,00	0,70	1,40	30,80	<b>13,85</b>	0,45
5	<b>T3/2</b>	2,20	0,50	1,10	13,20	0,30	3,96	1,50	0,60	0,90	6,00	0,50	3,00	1,00	0,70	0,70	23,90	<b>9,66</b>	0,40
6	RW													196,80	0,70	137,76	196,80	<b>137,76</b>	0,70
5	<b>TK0/1</b>										13,50	0,60	8,10				13,50	<b>8,10</b>	0,60
5	<b>TK1/1</b>										10,50	0,60	6,30				10,50	<b>6,30</b>	0,60
5	<b>TK2/1</b>										22,50	0,60	13,50				22,50	<b>13,50</b>	0,60
5	<b>TK3/1</b>										13,50	0,60	8,10				13,50	<b>8,10</b>	0,60
5	<b>RGK</b>										60,00	0,60	36,00				60,00	<b>36,00</b>	0,60

RG- ROZDZIELNIA GŁÓWNA BUDYNKU  
T... - TABLICE ELEKTRYCZNE ZASILANIA OGÓLNEGO OBSZAROWE  
RW - TABLICA ELEKTRYCZNA WENTYLACJI  
RGK- ROZDZIELNIA GŁÓWNA ZASILANIA DEDYKOWANEGO  
TK... - TABLICE ELEKTRYCZNE ZASILANIA DEDYKOWANEGO OBSZAROWE