

6.4-12.7

**RAV-RM561K RTP-E**  
 moc chłodzenie 5,00 kW  
 moc grzanie 5,30 kW  
 Ⓑ

**RAV-GM561ATP-E**  
 moc chłodzenie 5,00 kW  
 moc grzanie 5,30 kW  
 dane elektryczne 230 V, 50 Hz, 2,4 kW

Zamawiający: 5 Wojсковy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków		Tytuł rysunku:  INSTALACJA KLIMATYZACJI  serwerownia		 Nr rysunku  202			
Temat:  Remont celem dokonania zmiany sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowo-gospodarczych nr 17 i 38 na budynki o funkcji biurowo-administracyjnej na terenie 5. Wojkowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie							
Adres obiektu:  Budynki nr 17 i 38, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, identyfikator działki: 126102_9.0045.184/11							
Data	Autor opracowania:		Podpis	Nr zlecenia	Skala	Format	Branża
06.2022	mgr inż. Jacek Ślusarczyk upr. inst. 78/2003 specjalność instalacyjna			322/ZP/INFRA/2022	-	A3	INST PW
	Sprawdził:						
	mgr inż. Marek Zapart upr. inst. MAP/0270/POOS/06 specjalność instalacyjna						
Zastrzega się prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany, uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr 322/ZP/INFRA/2022							